

(articolo 8, commi 6, 7 e 8)

## VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

| Tipologie di generatori di calore   | Data di installazione                   | Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%) |
|---|---|--|
| Generatore di calore (tutti)  | prima del 29 ottobre 1993               | $82 + 2 \log P_n$  |
| Generatore di calore (tutti)  | dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 | $84 + 2 \log P_n$  |
| Generatore di calore standard   | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005   | $84 + 2 \log P_n$  |
| Generatore di calore a bassa temperatura  | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005   | $87,5 + 1,5 \log P_n$                                      |
| Generatore di calore a gas a condensazione  | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005   | $91 + 1 \log P_n$  |
| Generatore di calore a gas a condensazione  | dall' 8 ottobre 2005                    | $89 + 2 \log P_n$  |
| Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)  | dall' 8 ottobre 2005                    | $87 + 2 \log P_n$  |
| Generatori ad aria calda  | prima del 29 ottobre 1993               | $77 + 2 \log P_n$  |
| Generatori ad aria calda  | dopo il 29 ottobre 1993                 | $80 + 2 \log P_n$  |
| <i>log P<sub>n</sub> : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW</i><br><i>Per valori di P<sub>n</sub> superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW</i> |   |  |

